

並び順	項目	基準値等	池田水源
-1	採水年月日		2025/1/9
0	天候		晴れ
1	気温		5.3 °C
2	水温		18.3 °C
3	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml
4	大腸菌	不検出	陰（－）性
5	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l未満
6	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l未満
7	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
8	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
9	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
10	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002 mg/l未満
11	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 mg/l未満
12	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
13	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.80 mg/l
14	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10 mg/l
15	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03 mg/l
16	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l未満
17	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.001 mg/l未満
18	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001 mg/l未満
19	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001 mg/l未満
20	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
21	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満
23	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005 mg/l未満
24	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 mg/l未満
25	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l未満
26	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01 mg/l未満
27	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.0 mg/l
28	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.028 mg/l
29	塩化物イオン	200mg/l以下	11.4 mg/l
30	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	101.0 mg/l
31	蒸発残留物	500mg/l以下	163 mg/l
32	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l未満
33	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－
34	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－
35	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l未満
36	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l未満
37	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 mg/l未満
38	pH値	5.8以上8.6以下	6.7
39	臭気	異常でないこと	異常を認めず
40	色度	5度以下	0.5 度未満
41	濁度	2度以下	0.1 度未満