

並び順	項目	基準値等	鳩山町配水場区域	大平配水場区域	上沢配水場区域
-1	採水年月日		2025/10/07	2025/10/07	2025/10/07
0	天候		曇り	曇り	曇り
1	水温		26.0 ℃	24.4 ℃	26.1 ℃
2	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
3	大腸菌	不検出	陰（－）性	陰（－）性	陰（－）性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
9	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.78 mg/l	1.74 mg/l	1.62 mg/l
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.10 mg/l	0.10 mg/l	0.11 mg/l
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.05 mg/l
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 mg/l	0.06 mg/l	0.06 mg/l
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.013 mg/l	0.013 mg/l	0.008 mg/l
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.004 mg/l
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.007 mg/l	0.008 mg/l	0.007 mg/l
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
28	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	0.032 mg/l	0.033 mg/l	0.025 mg/l
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.007 mg/l	0.007 mg/l	0.005 mg/l
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.012 mg/l	0.012 mg/l	0.009 mg/l
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02 mg/l	0.02 mg/l	0.02 mg/l
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	15.3 mg/l	14.9 mg/l	13.3 mg/l
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
39	塩化物イオン	200mg/l以下	19.3 mg/l	19.1 mg/l	15.8 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	77.9 mg/l	77.2 mg/l	89.4 mg/l
41	蒸発残留物	500mg/l以下	174 mg/l	176 mg/l	181 mg/l
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－	－	－
44	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
46	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8 mg/l	0.8 mg/l	0.6 mg/l
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
53					
54	残留塩素	0.1mg/l以上	－	－	－
総合判定			上記項目については 水質基準に適合	上記項目については 水質基準に適合	上記項目については 水質基準に適合