

既設照明器具 数量表

(鳩山町立小・中学校LED照明設備賃貸借)

	LED化対象数量
亀井小学校	460
今宿小学校	485
鳩山小学校	649
鳩山中学校	1,215
合計	2,809

亀井小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
■1階					
玄関	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
玄関ホール	直管蛍光灯 Hf32形	12	12	12	38
東・西階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
職員室	直管蛍光灯 Hf32形	8	16	16	38
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
校長室	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	7	14	14	38
理科準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
理科室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
理科室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
普通教室1-1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
普通教室1-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
普通教室2-1	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	38
普通教室2-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
家庭科準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
配膳室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
トイレ	LED化済み				
廊下	LED化済み				
印刷室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
書庫	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
職員トイレ	LED化済み				
更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
教材室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
■2階					
図工室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
図工室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
図工準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
図書室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	38
普通教室6-1	直管蛍光灯 Hf32形	5	10	10	38
普通教室6-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
普通教室5-1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
普通教室5-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
普通教室4-1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
普通教室4-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
普通教室3-1	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
普通教室3-1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
特別支援教室	直管蛍光灯 Hf32形	15	15	15	38
音楽準備室(特支3組)	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	20	40	40	38
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
配膳室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
トイレ	LED化済み				
廊下灯	LED化済み				
トイレ	LED化済み				
■体育館					
体育館内	LED化済み				
■プール					
多目的便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
防災倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
機械室	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
■松風館					
1F入口	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38
1F 入口ホール(水道上)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
1F 入口ホール	電球タイプ	1	1	1	-
1F 入口ホール(外)	ブラケット FL20 防雨型	2	2	2	22
倉庫①	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
倉庫②	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
階段	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
階段	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
2F廊下	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
2F廊下(水道上)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
2F廊下(ダウンライト)	電球タイプ	1	1	1	-
1階多目的教室	直管蛍光灯 Hf32形	24	24	24	38
カーテンレール上間接照明	直管蛍光灯 Hf32形	10	10	10	38
ダウンライト	電球タイプ	1	1	1	-
2階旧PC教室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	15	15	15	48
ダウンライト	電球タイプ	1	1	1	-

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
アップライト	電球タイプ	1	1	1	-
2階応接室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
2階更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
小 計		289	460	460	

今宿小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
■1階					
玄関(外)	LED化済				
玄関(内)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
廊下	直管蛍光灯 FL40形	9	9	9	47
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
校務員室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
校務員室	シーリングライト FCL30・32形 和風ペンダント	1	1	1	68
女子更衣室	シーリングライト FCL30・32形	1	1	1	68
女子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	
男子更衣室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
放送室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
印刷室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	
書庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
職員室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
職員室	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	47
校長室	LED化済				
校長室	直管蛍光灯 FL40形	2	6	6	47
校長室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
相談室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
児童昇降口	直管蛍光灯 FL40形	6	6	6	47
保健室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
保健室	LED化済				
保健室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
普通教室1-1	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室1-1	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47
学習室1	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
学習室1	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47
学習室1	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
図工室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	28	47
図工室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
トイレ流し	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
北側入口	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
配膳室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
配膳室	LED化済				
配膳室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
職員便所女子	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
職員便所男子	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
用具室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
階段室B	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
倉庫(東階段下)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
■2階					
理科室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
理科室	直管蛍光灯 FL40形	12	12	12	47
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
普通教室4-2	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室4-2	LED化済				
普通教室4-2	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
普通教室(4-1)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室(4-1)	LED化済				
普通教室(4-1)	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47
普通教室(3-1)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室(3-1)	LED化済				
普通教室(3-1)	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
普通教室2-1	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室2-1	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
普通教室2-1	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
なかよし2	LED化済				
なかよし2	LED化済				
なかよし2	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
なかよし1	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
なかよし1	LED化済				
なかよし1	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
学習室2	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
学習室2	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47
学習室2	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	8	16	16	47
家庭科室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47

場所	既存器具	灯具台数	荧光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
家庭科室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
家庭科準備室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
教材室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
廊下(EV前含む)	直管荧光灯 FL40形	8	8	8	47
階段室	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
男子便所	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
階段室B	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
■3階					
音楽室	直管荧光灯 FL40形	16	16	16	47
音楽室	電球	4	4	4	
音楽準備室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
普通教室(6-2)	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室(6-2)	LED化済				
普通教室(6-2)	直管荧光灯 FL40形	5	10	10	47
普通教室(6-1)	LED化済				
普通教室(6-1)	直管荧光灯 FL40形	5	10	10	47
普通教室(6-1)	直管荧光灯 FL40形	1	2	2	47
普通教室5-1	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47
普通教室5-1	LED化済				
普通教室5-1	直管荧光灯 FL40形	5	10	10	47
学習室3	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47
学習室3	直管荧光灯 FL40形	1	2	2	47
学習室3	直管荧光灯 FL40形	5	10	10	47
図書室	直管荧光灯 FL40形	1	2	2	47
図書室	直管荧光灯 FL40形	8	16	16	47
教材室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
多目的室	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47
多目的室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
多目的室	直管荧光灯 FL40形	4	8	8	47
コンピューター室	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47
コンピューター室	直管荧光灯 FL40形	8	16	16	47
コンピューター室準備室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
児童更衣室	直管荧光灯 FL40形	2	4	4	47
廊下	直管荧光灯 FL40形	7	7	7	47
階段室A	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
男子便所	直管荧光灯 FL40形	2	2	2	47
EV前室	直管荧光灯 FL40形	1	1	1	47

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
階段室B	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
■体育館					
体育館内	LED化済				
■プール					
防災倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
倉庫(1)	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
倉庫(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
機械室(1)	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
機械室(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
多目的便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
非常用機械室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
小 計		314	485	485	

鳩山小学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
■1階					
昇降口	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
玄関外灯	ブラケット FL20 防雨型	1	1	1	22
階段室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
事務室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
書庫	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
ロッカー一室	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
職員室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
校長室	直管蛍光灯 Hf32形	3	9	9	38
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	3	9	9	38
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
特別支援学級	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
特別支援学級	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
普通教室(3教室)	直管蛍光灯 Hf32形	6	6	6	38
普通教室(3教室)	直管蛍光灯 Hf32形	18	36	36	38
廊下	直管蛍光灯 Hf16形	9	18	18	18
廊下	直管蛍光灯 FL20形	3	6	6	22
階段室	直管蛍光灯 FL40形	4	8	8	47
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
配膳室	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10	22
廊下	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
廊下	直管蛍光灯 FL20形	6	12	12	22
男子便所(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
女子便所(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
調理室(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
調理室(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
調理室(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
調理室(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
和室(のびのびプラザ内)	非学校施設(交換対象外)				
のびのびプラザ	非学校施設(交換対象外)				
■2階					
普通教室①～④	直管蛍光灯 Hf32形	24	48	48	38
普通教室①～④	直管蛍光灯 Hf32形	8	8	8	38

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
図書室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	38
図工室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
図工室	直管蛍光灯 FL40形	7	14	14	47
図工準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
階段室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47
廊下	直管蛍光灯 FL20形	7	14	14	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	7	14	14	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	5	10	10	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	8	16	16	22
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
理科室	直管蛍光灯 Hf32形	9	18	18	38
理科準備室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
PTA室、児童会室	直管蛍光灯 Hf32形	12	24	24	38
コンピューター	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
■3階					
普通教室①～④	直管蛍光灯 Hf32形	8	8	8	38
普通教室①～④	直管蛍光灯 Hf32形	24	48	48	38
多目的室	ダウンライト Φ150 FHT32 電球色	5	5	5	35
多目的室	直管蛍光灯 Hf32形	25	25	25	38
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	8	8	8	38
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	25	25	25	38
音楽室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
階段室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
階段室	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
廊下	直管蛍光灯 FL20形	8	16	16	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	15	30	30	22
廊下	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22

場所	既存器具	灯具 台数	蛍光灯 点灯本数	LED化 対象数量	消費 電力(W)
家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形	11	22	22	38
家庭科室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
家庭科準備室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
会議室、児童会室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
E-ROOM	直管蛍光灯 Hf32形	6	12	12	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
■体育館					
体育館内	LED化済み				
小 計		384	649	649	

鳩山中学校 既設照明器具数量

既設ランプ・器具					
場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
■1階					
職員玄関	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
昇降所(3)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
ホール(1)	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
廊下(3)	直管蛍光灯 FL40形	14	14	14	47
配膳室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
事務室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
事務室	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38
職員室	直管蛍光灯 FL40形	32	64	64	47
職員室	直管蛍光灯 FL40形	10	20	20	47
湯沸室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
印刷室	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
校長室	スクエアライト □450 埋込 FPL36×4	5	5	5	152
校長室	LED化済				
前室	直管蛍光灯 FL20形	1	2	2	22
会議室	直管蛍光灯 FL20形	4	8	8	22
放送室	直管蛍光灯 Hf32形	4	8	8	38
金工準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
金工室	直管蛍光灯 FL40形	21	42	42	47
金工室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
体育館渡り廊下	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
教材室(4)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
倉庫(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
トイレ	不明				
ホール(2)	直管蛍光灯 FL40形	7	7	7	47
教材室(3)	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38
職員便所(4)	不明				
更衣室(1)	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2	2	27
更衣室(2)	ダウンライト Φ150 FHT24	2	2	2	27
校務室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
倉庫(5)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
倉庫(3)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
階段(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
コンピューター室	直管蛍光灯 FL40形	25	50	50	47
コンピューター室準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
渡り廊下	直管蛍光灯 Hf32形	1	2	2	38

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
昇降所(2)	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
廊下(2)	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
普通教室(3-1・2・3・4)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	8	8	8	48
普通教室(3-1・2・3・4)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	24	24	24	96
昇降所(1)	直管蛍光灯 Hf32形	9	9	9	38
教材室(2)	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
学習室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
学習室	LED化済				
さわやか相談室	直管蛍光灯 FL40形	14	28	28	47
廊下(1)	直管蛍光灯 Hf32形	10	10	10	38
倉庫(1)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材室(1)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	4	4	48
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
階段(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
ポンプ室	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
保健室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	3	6	6	48
保健室	直管蛍光灯 Hf32形	3	6	6	38
普通教室(3-5)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
普通教室(3-5)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	6	6	6	96
■2階					
第1理科室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
第1理科室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	16	32	32	48
理科準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
第2理科室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
第2理科室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	12	24	24	48
普通教室(2-1・2・3・4・5)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	10	10	10	48
普通教室(2-1・2・3・4・5)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	30	30	30	96
廊下(1)	直管蛍光灯 Hf32形	10	10	10	38
階段(1)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
更衣室(3)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
男子便所	不明				
女子便所	不明				
階段(2)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
教材室(5)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
更衣室(4)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
便所	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
階段(3)	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
渡り廊下	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
階段(4)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
ホール(3)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
廊下(3)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
歴史資料室(1)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	9	18	18	48
歴史資料室(2)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	9	18	18	48
歴史資料室(3)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
歴史資料室(3)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	6	6	6	96
会議室(2)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
会議室(2)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	6	6	6	96
PTA会議室	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	2	2	2	48
PTA会議室	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	6	6	6	96
教科室(1・2・3)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	6	6	6	48
教科室(1・2・3)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	18	18	18	96
ホール(2)	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47
廊下(4)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
教材室(7)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
教材室(7)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
階段室(5)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
男子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
男子便所	直管蛍光灯 FL10形	2	2	2	11
女子便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所	直管蛍光灯 FL10形	2	2	2	11
便所入口	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
■3階					
視聴覚室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
視聴覚室	直管蛍光灯 FL40形	25	50	50	47
多目的室(1・2)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	12	12	12	96
多目的室(1・2)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	4	4	4	48
普通教室	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	6	6	6	96
普通教室(1-1,・2・3・4・5)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	10	10	10	48
普通教室(1-1,・2・3・4・5)	ベースライト<直付W230> Hf32形 2灯 高出力	30	30	30	96
教材室(9)	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
廊下1・2	直管蛍光灯 Hf32形	9	9	9	38
階段1・2・3	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
更衣室(5)	直管蛍光灯 FL40形	4	4	4	47
男子便所	不明				
女子便所	不明				

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
教材室(8)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
更衣室(6)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
便所	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
図書室	ベースライト(トラフW80) HF63型 1灯	30	30	30	65
第1美術室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
第1美術室	直管蛍光灯 FL40形	12	24	24	47
美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
美術展示室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
美術展示室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47
教科室(4・5・6・7)	ベースライト(直付W230) Hf32形 2灯 高出力	24	24	24	96
教科室(4・5・6・7)	直管蛍光灯 Hf32形 高出力	8	8	8	48
教材室(10)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
廊下(4)	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47
ホール(2)	直管蛍光灯 FL40形	3	3	3	47
便所	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
便所	直管蛍光灯 FL10形	2	2	2	11
ホール(3・4)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
男子便所(8)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
女子便所(8)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
階段(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
階段(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
■4階					
階段(2)	直管蛍光灯 FL20形	1	1	1	22
階段(2)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
階段(4)	直管蛍光灯 FL20形	2	2	2	22
階段(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
ホール(3)	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
第1音楽室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
第1音楽室	直管蛍光灯 FL40形	18	36	36	47
音楽準備室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47
第2音楽室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
第2音楽室	直管蛍光灯 FL40形	12	36	36	47
美術準備室	直管蛍光灯 FL40形	2	4	4	47
第2美術室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
第2美術室	直管蛍光灯 FL40形	6	12	12	47
廊下(3)	直管蛍光灯 FL40形	5	10	10	47
ホール(4)	直管蛍光灯 FL40形	1	2	2	47
男子便所(8)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所(8)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47

場所	既存器具	灯具台数	蛍光灯点灯本数	LED化対象数量	消費電力(W)
調理室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
調理室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	47
調理準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
被服室	直管蛍光灯 FL40形	9	18	18	47
被服室	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
被服準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
階段(5)	直管蛍光灯 FL40形	1	1	1	47
男子便所(7)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
女子便所(7)	直管蛍光灯 FL40形	2	2	2	47
木工室	直管蛍光灯 FL40形	17	34	34	47
木工室	LED化済み				
木工準備室	直管蛍光灯 FL40形	3	6	6	47
■武道場					
玄関	LED化済み				
男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
器具庫1	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
器具庫2	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
道場	一部LED未実施:不明				
■プール					
ポーチ	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
エントランス・ホール	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
体育器具庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
男子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	2	2	38
男子便所	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
女子便所	直管蛍光灯 Hf32形	3	3	3	38
女子更衣室	直管蛍光灯 Hf32形	2	4	4	38
備品倉庫	直管蛍光灯 Hf32形	1	1	1	38
濾過器機械室	直管蛍光灯 Hf32形	4	4	4	38
■体育館					
体育館内	LED化済み				
小 計		836	1,215	1,215	