

質 問 回 答 書

工事名：辻川等整備工事その2

質問 1. 主たる工種、施工地域補正をご教授願います。

回答 1. 工種は公園工事、地域補正はなしです。

質問 2. 3号内訳書 舗装工でゴムチップ舗装（3月見積）とありますが、詳しく（商品名及びメーカー名）ご教授願います。

回答 2. 仕様は、高強度ゴムチップ（3mm 以下粉砕）、高強度（物性）フルウレタン材塗布、エンボス仕上げで同等品以上のものとしてください。

質問 3.

回答 3.

質問 4.

回答 4.

質問 5.

回答 5.

- ※ 質問数が5より多い場合は、適宜、枠を増やして下さい。
- ※ 質問は、必ずこの質問書様式とすることとし、電子入札システム内の質問事項欄に直接質問内容を打ち込まないで下さい。
また、質問書を添付する際は、PDFに変換しないで下さい。
- ※ 質問書の題名、説明要求内容には、特定の企業名や個人名を記入しないこと。